

Додаток 1

Розподілення теплової енергії по будинку за адресою пр. Бажана, 12 згідно рахунків ПАТ «Київенерго»

2017	1,2 секції			3,4 секції			5,6 секції		
	Фактичне сумарне споживання теплової енергії (за даними лічильника) ЦО +ГВП, Гкал	Обсяг тепла на опалення (згідно платіжних документів), Гкал	Різниця між фактичним споживанням теплової енергії та даними платіжних документів за опалення (ГВП), Гкал	Фактичне сумарне споживання теплової енергії (за даними лічильника) ЦО +ГВП, Гкал	Обсяг тепла на опалення (згідно платіжних документів), Гкал	Різниця між фактичним споживанням теплової енергії та даними платіжних документів за опалення (ГВП), Гкал	Фактичне сумарне споживання теплової енергії (за даними лічильника) ЦО +ГВП, Гкал	Обсяг тепла на опалення (згідно платіжних документів), Гкал	Різниця між фактичним споживанням теплової енергії та даними платіжних документів за опалення (ГВП), Гкал
1	2	3	4(2-3)	5	6	7(5-6)	8	9	10(8-9)
1.17	234,46	154,27	80,19(34,2%)	254,14	167,74	86,4(34%)	349,85	230,86	118,99(34%)
2.17	203,27	134,41	68,86(33,9%)	216,41	142,88	73,53(34%)	301,14	198,31	102,83(34,15%)
3.17	158,50	139,63	18,87(11,9%)	172,29	142,89	29,4(17,1%)	247,38	213,15	34,23(13,9%)
4.17	30,39	-	30,39(100%)	23,87	-	-	66,03	-	-
5.17	22,79	-	22,79(100%)	34,43	-	-	53,30	-	-
6.17	16,52	-	16,52(100%)	18,63	-	-	40,51	-	-
7.17	27,75	-	27,75(100%)	39,54	-	-	58,01	-	-
8.17	23,85	-	23,85(100%)	35,83	-	-	52,86	-	-
9.17	28,32	-	28,32(100%)	40,33	-	-	60,61	-	-
10.17	26,77(1-22.10) 43,70 (23-31.10)	62,924 /по факту <u>32,75/</u>	26,77(100%)(1-22.10) ?(23-31.10)	39,07 (1-22.10) 46,03 (23-30)	43,465 /по факту <u>30,04/</u>	39,07(100%)(1-22.10) 2,57(5,9%)(23-31.10)	57,63 (1-22.10) 64,93 (23-30.10)	91,852 /по факту <u>41,35/</u>	57,63(100%)(1-22.10) ?(23-31.10)
11.17	159,43	151,829	7,601(4,77%)	171,67	104,85	66,82(38,9%)	247,42	218,772	28,648(11,58%)
12.17	177,80	162,889	14,91(8,39%)	190,71	115,159	75,55(39,6%)	277,35	237,163	40,187(14,5%)